

平成23年3月11日
経済産業省
原子力安全・保安院

地震被害情報（第2報） （3月11日16時15分現在）

原子力安全・保安院が現時点で把握している北海道電力(株)泊発電所、東北電力(株)東通原子力発電所、女川原子力発電所、東京電力(株)東通原子力発電所、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所、日本原燃(株)の事業所等の状況は、以下のとおりです。発電所等では、引き続き設備点検を行っています。

1. 災害概要

(1) 発生日時：平成23年3月11日（金） 14：46発生

(2) 発生場所：震源三陸沖（北緯38度、東経142.9度）
深さ10km、マグニチュード8.4

(3) 各地の震度

○震度4以上の地域

震度7 宮城県北部
震度6強 茨城県北部、茨城県南部
震度5強 青森県三八上北
震度5弱 新潟県中越
震度4

○震度4以上の市町村

震度6強 福島県楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町
震度6弱 宮城県石巻市、女川町（発電所の震度計による）、東海村
震度5弱 新潟県刈羽村
震度4 青森県六ヶ所村、東通村、新潟県柏崎市、神奈川県横須賀市
震度1 北海道泊村

1. 発電所の運転状況

○北海道電力(株)泊発電所（北海道古宇郡泊村）

(1) 運転状況

1号機（57万9千kW）：運転継続中

2号機（57万9千kW）：運転継続中

3号機（91万2千kW）：運転継続中

(2) モニタリングポスト等の指示値

モニタリングポスト指示値の変化： 有／無

主排気筒モニタ指示値の変化： 有／無

(3) その他異常に関する報告

○東北電力(株)東通原子力発電所（青森県下北郡東通村）

(1) 運転状況

1号機（110万kW）（定検により停止中）

(2) モニタリングポスト等の指示値

・モニタリングポスト指示値の変化：無

・主排気筒モニタ指示値の変化：無

(3) その他異常に関する報告

火災の報告等なし

○東北電力(株)女川原子力発電所（宮城県牡鹿郡女川町、石巻市）

(1) 運転状況

1号機（52万4千kW）（自動停止）

2号機（82万5千kW）（自動停止）

3号機（82万5千kW）（自動停止）

（基礎版上で最大567ガル観測）

(2) モニタリングポスト等の指示値

モニタリングポスト指示値の変化： 無

主排気筒モニタ指示値の変化： 無

(3) その他以上に関する報告

火災の報告なし。閉じこめ機能確認済み。

○東京電力(株)福島第一原子力発電所（福島県双葉郡大熊町及び双葉町）

(1) 運転状況

1号機（46万kW）（自動停止）

2号機（78万4千kW）（自動停止）

3号機（78万4千kW）（自動停止）

4号機 (78万4千kW) (定検により停止中)

5号機 (78万4千kW) (定検により停止中)

6号機 (110万kW) (定検により停止中)

(2) モニタリングポスト等の指示値

・モニタリングポスト指示値の変化：無

・主排気筒モニタ指示値の変化：無

(3) その他異常に関する報告

原子力災害特別措置法第10条通報 (福島第一原子力発電所1、2、3号機)

○東京電力(株)福島第二原子力発電所 (福島県双葉郡楢葉町及び富岡町)

(1) 運転状況

1号機 (110万kW) (自動停止)

2号機 (110万kW) (自動停止)

3号機 (110万kW) (自動停止)

4号機 (110万kW) (自動停止)

(2) モニタリングポスト等の指示値

モニタリングポスト指示値の変化： 無

主排気筒モニタ指示値の変化： 無

(3) その他異常に関する報告

火災の報告等なし。

○日本原子力発電(株)東海第2原子力発電所

(1) 運転状況

1号機(110万kW) (自動停止)

(2) モニタリングポスト等の指示値

モニタリングポスト指示値の変化： 無

主排気筒モニタ指示値の変化： 無

(3) その他異常に関する報告

火災の報告等なし。

2 日本原燃(株) (青森県上北郡六ヶ所村)

(1) 運転状況

・再処理事業所 (停止中)

(2) 異常に関する報告

火災の報告等なし。

3 産業保安

○電気 15:40現在

・東京電力（3月11日15:24現在）

停電規模：404万6千軒で停電中。

停電地域：東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県東部

・東北電力

停電規模：調査中

・北海道電力

停電規模：調査中（14:47頃 20万kWの需要減少あり）

○ガス 15:45現在

・東京ガス

ひたち支社 3万4千戸 供給停止

常総北部 約600戸 供給停止

袖ヶ浦LNG基地 液漏れあるも着火なし

人的被害、火災情報なし

3 原子力安全・保安院の対応等

14:46 地震発生と同時に原子力安全・保安院に災害対策本部設置

15:42 原子力災害特別措置法第10条通報（福島第一原子力発電所1、2、3号機）

※被害のないことが確認された施設については、次回から削除することといたします。

（本発表資料のお問い合わせ先）

原子力安全・保安院

原子力安全広報課：塩見、杉山

電話：03-3501-5890（原子力安全広報課）