

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

3月17日 17:00 現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	消火系ラインを用いた海水注入中。 流量計無 圧力 0.35MPa(1400)	消火系ラインを用いた海水注入中。 流量 410L/min 圧力 0.65MPa(1631)	消火系ラインを用いた海水注入中。 流量 180L/min 圧力 0.35MPa(1400)	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1700mm 燃料域B: -1750mm (1250 現在)	燃料域A: -1800mm (1250 現在)	燃料域A: -1950mm 燃料域B: -2300mm (1635 現在)	-	停止域 1868mm (17:00 現在)	停止域 1697mm (17:00 現在)
原子炉圧力	0.185MPag (A) 0.144MPag (B) (1250 現在)	-0.027MPag (A) -0.045MPag (B) (1250 現在)	0.005MPag (A) 0.018MPag (B) (1635 現在)	-	1.315MPag (17:00 現在)	0.500MPag (17:00 現在)
原子炉水温度					186.2°C (17:00 現在)	153.5°C (17:00 現在)
D/W・S/C 圧力 S/C 水温度	D/W 検出器不調 S/C 検出器不調	D/W 0.110MPaabs S/C D/S (1250 現在)	D/W 0.170MPaabs S/C D/S (1635 現在)			
CAMS	D/W 4.10×10 ⁻³ Sv/h S/C 3.16×10 ⁻¹ Sv/h (1250 現在)	D/W 8.44×10 ⁻¹ Sv/h S/C 2.43×10 ⁻² Sv/h (1250 現在)	D/W - S/C - (CAMS未復旧)			
D/W 設計使用圧力	384kPag	384kPag	384kPag			
D/W 最高使用圧力	427kPag	427kPag	427kPag			
使用済燃料プール 水温度				8.4°C (3/14 4:08)	64.5°C (17:00 現在)	64.0°C (17:00 現在)
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4AB使用不可	5ABトリップ	6B動作中 6A不可 HPCS不可
その他情報						