

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

3月18日 14:00現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	消火系ラインを用いた海水注入中。 流量計無 圧力 0.55MPa(6:30)	消火系ラインを用いた海水注入中。 流量 560L/min(仮設計器) 圧力 0.65MPa(6:30)	消火系ラインを用いた海水注入中。 流量 250L/min(仮設計器) 圧力 0.50MPa(3/17 21:40)	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A : -1700mm. 燃料域B : ダウンスケール (7:55 現在)	燃料域A : -1400mm (7:55 現在)	燃料域A : -2000mm 燃料域B : -2300mm. (12:35 現在)	-	停止域 1969mm (13:00 現在)	停止域 2712mm (13:00 現在)
原子炉圧力	0.169MPag (A) 0.146MPag (B) (7:55 現在)	-0.014MPag (A) -0.029MPag (B) (7:55 現在)	-0.018MPag (C) 0MPag (B) (12:35 現在)	-	1.221MPag (13:00 現在)	0.57MPag (13:00 現在)
原子炉水温度		-		-	181.8°C (13:00 現在)	161.2°C (13:00 現在)
D/W・S/C 圧力 S/C 水温度	D/W 検出器不調 S/C 検出器不調	D/W 0.130MPaabs S/C ダウンスケール (7:55 現在)	D/W 0.155MPaabs S/C ダウンスケール. (12:35 現在)		-	
CAMS	D/W 3.75×10^{-3} Sv/h S/C 4.69×10^1 Sv/h (7:55 現在)	D/W 7.80×10^1 Sv/h S/C 2.37×10^2 Sv/h (7:55 現在)	D/W 1.05×10^2 Sv/h S/C 5.90×10^2 Sv/h (12:35 現在)		-	
D/W 設計使用圧力	384kPag	384kPag	384kPag		-	
D/W 最高使用圧力	427kPag	427kPag	427kPag		-	
使用済燃料プール 水温度		-		84°C (3/14 4:08)	66.3°C (13:00 現在)	64.0°C (13:00 現在)
電源	1Aトリップ 1Bトリップ	2Aトリップ 2Bトリップ	3Aトリップ 3Bトリップ	4AB使用不可	5ABトリップ	6B動作中 6A不可 HPCS不可