

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

3月23日 12:00 現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	給水ラインを用いた海水注人中。 流量 2 m <sup>3</sup> /hr (本設計器) (3/23 9:00)	消火系ラインを用いた海水注人中。 流量 12 m <sup>3</sup> /hr (本設計器) (3/23 09:00)	消火系ラインを用いた海水注人中。 流量 ハンチング (本設計器) (3/23 09:10)	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1750mm 燃料域B: -1750mm (3/23 12:00 現在)	燃料域A: -1300mm (3/23 09:00 現在)	燃料域A: -1800mm 燃料域B: -2300mm (3/23 09:10 現在)	-	停止域 1744mm (3/23 12:00 現在)	停止域 2701mm (3/23 12:00 現在)
原子炉圧力	0.356MPa g (A) 0.320MPa g (B) (3/23 12:00 現在)	-0.023MPa g (A) -0.023MPa g (B) (3/23 09:00 現在)	-0.104MPa g (C) 0.034MPa g (A) (3/23 09:10 現在)	-	0.007MPa g (3/23 12:00 現在)	0.008MPa g (3/23 12:00 現在)
原子炉水温度	-			-	30.7°C (3/23 12:00 現在)	64.6°C (3/23 12:00 現在)
原子炉圧力容器温度	給水ノズル温度: 345°C 圧力容器下部温度: 350°C (3/23 12:00 現在)	給水ノズル温度: 105°C 圧力容器下部温度: 105°C (3/23 09:00 現在)	給水ノズル温度: 304.8°C 圧力容器下部温度: 225.5°C (3/23 9:10 現在※)	4u:原子炉内に発熱体(燃料)なし 5,6u:原子炉水温度にて監視中		
D/W-S/C 圧力	D/W 0.320MPa abs S/C 0.300MPa abs (3/23 12:00 現在)	D/W 0.11MPa abs S/C ダウンスケール (3/23 09:00 現在)	D/W 0.100MPa abs S/C ダウンスケール (3/23 09:10 現在)	-		
CAMS	D/W 4.88×10 <sup>1</sup> Sv/h S/C 3.06×10 <sup>1</sup> Sv/h (3/23 09:00 現在)	D/W 5.14×10 <sup>1</sup> Sv/h S/C 1.76×10 <sup>0</sup> Sv/h (3/23 09:00 現在)	D/W 6.02×10 <sup>1</sup> Sv/h S/C 1.74×10 <sup>0</sup> Sv/h (3/23 09:10 現在)	-		
D/W 設計使用圧力	0.384MPa g	0.384MPa g	0.384MPa g	-		
D/W 最高使用圧力	0.427MPa g	0.427MPa g	0.427MPa g	-		
使用済燃料プール水温度	-	51°C (3/23 04:20 現在)	-	8.4°C (3/14 4:08)	39.0°C (3/23 12:00 現在)	20.0°C (3/23 12:00 現在)
電源	外部電源受電中 (P/C2C)		外部電源受電中 (P/C4D)		外部電源受電中	
その他情報						