

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

3月24日 05:00 現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	給水ノズルを用いた海水注入中。 流量 160l/min (3/24 02:35)	消火系ラインを用いた海水注入中。 流量 11 m ³ /hr (本設計器) (3/24 01:00)	消火系ラインを用いた海水注入中。 流量 計器不良 (本設計器) (3/24 02:40)	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1700mm 燃料域B: -1700mm (3/24 01:00 現在)	燃料域A: -1200mm (3/24 01:00 現在)	燃料域A: -1800mm 燃料域B: -2300mm (3/24 02:40 現在)	-	停止域 1846mm (3/24 05:00 現在)	停止域 2397mm (3/24 05:00 現在)
原子炉圧力	0.410MPa g (A) 0.387MPa g (B) (3/24 01:00 現在)	-0.025MPa g (A) -0.025MPa g (B) (3/24 01:00 現在)	0.041MPa g (A) -0.097MPa g (C) (3/24 02:40 現在)	-	0.007MPa g (3/24 05:00 現在)	0.008MPa g (3/24 05:00 現在)
原子炉水温度	-			-	71.4℃ (3/24 05:00 現在)	24.1℃ (3/24 05:00 現在)
原子炉圧力容器温度	給水ノズル温度: 243℃ 圧力容器下部温度: 229℃ (3/24 01:00 現在)	給水ノズル温度: 102℃ 圧力容器下部温度: 109℃ (3/24 01:00 現在)	給水ノズル温度: 80.7℃ 圧力容器下部温度: 185.4℃ (3/24 02:20 現在※)	4u: 原子炉内に発熱体(燃料)なし 5,6u: 原子炉水温度にて監視中		
D/W・S/C 圧力	D/W 0.385MPa abs S/C 0.370MPa abs (3/24 01:00 現在)	D/W 0.105MPa abs S/C ダウンスケール (3/24 01:00 現在)	D/W ダウンスケール S/C ダウンスケール (3/24 02:40 現在)	-		
CAMS	D/W 4.39×10 ¹ Sv/h S/C 2.79×10 ¹ Sv/h (3/24 01:00 現在)	D/W 4.93×10 ¹ Sv/h S/C 1.49×10 ⁰ Sv/h (3/24 01:00 現在)	D/W 5.79×10 ¹ Sv/h S/C 1.66×10 ⁰ Sv/h (3/24 02:40 現在)	-		
D/W 設計使用圧力	0.384MPa g	0.384MPa g	0.384MPa g	-		
D/W 最高使用圧力	0.427MPa g	0.427MPa g	0.427MPa g	-		
使用済燃料プール水温度	-	52℃ (3/24 01:00 現在)	-	100℃ (3/24 02:40)	45.1℃ (3/24 05:00 現在)	23.5℃ (3/24 05:00 現在)
電源	外部電源受電中 (P/C2C)		外部電源受電中 (P/C4D)		外部電源受電中	
その他情報						